

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Projekta UKT daļa izstrādāt saskaņā ar pastāvošiem LBN 222-99, LBN 223-99.
2. Ūdensvada ārējos tīklus šis projekts neskar.
3. Baltijas augstuma atzīmju sistēma.
4. Ārēja sadzīves kanalizācija – no plastmasas PP kanalizācijas caurulēm SN8 klase "Evopipes".
5. Lietus kanalizācijas ārējie tīkli – no plastmasas kanalizācijas caurulēm PP SN8 klase "Evopipes".
6. Kanalizācijas akas – plastmasas.
7. Kanalizācijas būvi sākt no trases zemākās vietas, iepriekš precizējot pievienošanās vietas atzīmi.

UKT DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

| PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI | |
|----------------------|--------------------------------------|
| APZ. | APRAKSTS |
| ----- | Segumu robežas |
| +++++ | Projekta robeža |
| — — — — — | Esošs sakaru kabelis |
| — K1 — | Projektētā sadzīves kanalizācija |
| — K2 — | Projektētā lietus ūdens kanalizācija |
| — W1 — | Projektētais kabelis caurulē |
| ▲ | Projektētais zemējuma kontūrs |
| ⬢ | Lietus ūdens gūlija – skatāka |
| ⬢ | Lietus ūdens gūlija |

| | |
|-------|--------------------------------------|
| UKT-1 | Vispārējie rādītāji. |
| UKT-2 | Ģenerālpārskats ar ūK tīkliem. |
| UKT-3 | Sadzīves kanalizācijas garenprofili. |
| UKT-4 | Lietus kanalizācijas garenprofili. |

KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

| Apzīmējums | Nosaukums | Piezīmes |
|------------|-----------|----------|
| | | |
| | | |

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

| Sistēmas nosaukums | Nepieciešamais spiediens ūdensvadā ievadā, m | Aprēķina patēriņš | | | Piezīmes |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------|----------|
| | | m ³ /dnn | m ³ /st. | l/sek | |
| Ūdensvads | - | - | - | - | |
| Sadzīves kanalizācija | - | 17.1 | 3.2 | 3.0 | |
| Lietus kanalizācija | - | | | 28.0 | |
| | | | | | |


BŪVPROJEKTA ŪKT DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta ūdensvada un kanalizācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta vadītājs: Aleksandrs Lukjanecs
Sertifikāta Nr: 50-45

Datums: _____

Paraksts: _____

| | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|---------------|
|  | | Sargu 20 Jelgava LV-3008 | Pasūtījums P-04/2012 | Stadija TP |
| Būvproj. vadītājs A.ŠPAKS | 20.07.2012. | Dundagas viduslaiku pils pagalma rekonstrukcija | | |
| UKT daļas vadītājs A.LUKJANECIS | 20.07.2012. | Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270 | | |
| Izstrādāja A.ŠPAKS | 20.07.2012. | Vispārējie rādītāji. | | |
| Arhīva Nr. 04/2012.01.UKT-1.0 | Mērogs | Lapa | Lapas Nr. | |
| Fails DPP_UKT.dwg | ~ | UKT-1 | | |