

9. Ielu apgaismojuma tīklu rekonstrukciju, uzstādot jaunus 8m augstus cinkotus metāla apgaismojuma balstus un SGS tipa gaismekļus ar 100W nātrija spuldzēm.
10. Ielu apgaismojuma tīklam paredzēt kabeļus ar alumīnija džislām
11. Vietās, kur kabeļu līnijas šķērso ielu braucamās daļas, paredzēt to ieguldīšanu atbilstoša diametra un nestspējas caurulēs.
12. Izstrādājot projekta dokumentāciju, ņemt vērā citu esošo komunikāciju novietojumu, kā arī Ūdenssaimniecības projektā paredzēto komunikāciju trasējumu.
13. Paredzēt segumu atjaunošanu, nepieciešamības gadījumā dodot detalizētākus tranšeju aizbēšanas un segumu atjaunošanas risinājumus.
14. Šie tehniskie noteikumi derīgi 2(divus) gadus no to izsniegšanas dienas.



Pasūtītājs:

Dundagas novada dome

Izpildītājs:

SIA „CVS”

Izpilddirektors Mareks Griciks

**Valdes priekšsēdētājs Ilmārs
Sakniņš**