

Dundaga, 07.11.2011. Nr. 1-7/187

SIA “Firma L4”  
Gunāram Valinka kungam  
Jelgavas ielā 90, Rīga, LV-1046  
Fakss 67500181

### Tehniskie noteikumi

projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”.

1. Tehnisko projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2. Balstoties uz Pasūtītāja izsniegto pilnvaru, ir saņemt plānošanas un arhitektūras uzdevums, kā arī visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas nepieciešami tehniskā projekta izstrādei.
3. Tehniskais projekts jā sagatavo saskaņā ar LR 1995. gada 10. augusta „Būvniecības likumu” un citiem LR uz projekta izstrādes brīdi spēkā esošajiem tiesību aktiem. Preču materiāliem un būvdarbu metodei jāatbilst nacionālā vai starptautiskā standarta pēdējam izdevumam.
4. Projektā jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā un turpmākajā būvdarbu procesā.
5. Tīklu trasējums ar norādītām projektējamo tīklu trasēm, pieslēgumiem, cauruļvadu diametriem, materiāliem ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai.
6. Ūdens un kanalizācijas tīklus iespēju robežās projektēt pa pašvaldības īpašumā esošām teritorijām.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt ielu un zaļās zonas atjaunošanu sākotnējā izskatā ar līdzvērtīgu materiālu.
8. Paredzēt elektroapgādes ierīkošanu līdz kanalizācijas sūkņu stacijām līdz pieslēguma vietai.
9. Ūdens pievadus ar pazemes aizbīdņi pirms patērētāja un kanalizācijas izvadu pieslēgumus ar skataku projektēt līdz ielu sarkanajām līnijām.
10. Kanalizācijas trašu rekonstrukcijas laikā nodrošināt notekūdeņu novadīšanu uz notekūdeņu attīrīšanas staciju.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz SIA “Firma L4” iesniegumu Nr.1050 no 02.11.2011

SIA “Ziemeļkurzeme” valdes loceklis



Guntis Kārklevalks



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
**VALSTS VIDES DIENESTA**  
**VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE**

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,  
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv

Ventspilī

Datums: 07.11.2011. Mūsu reģ.Nr. 9.5.-31/416

Uz Jūsu reģ.Nr. 1054

SIA „Firma L4”  
Jelgavas iela 90  
Rīga, LV-1004

*Par tehnisko noteikumu izsniegšanu*

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde (turpmāk - Pārvalde) saņēma Jūsu iesniegumu ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”.

Pārvalde informē, ka projektā iekļautās darbības: ūdensapgādes tīklu izbūve 5775 m garumā un kanalizācijas tīklu izbūve 6567 m garumā neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8. punktam un 2. pielikumam, jo tās nesasniedz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2. pielikumā „Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums” ierakstītos sliekšņus (jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus).

Tāpat šīs aktivitātes nav iekļautas Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 1. pielikumā un to veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami.

Direktore

I. Pļaviņa

14



LATVIJAS REPUBLIKAS

VESELĪBAS MINISTRIJA

# VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,  
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

## NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

SIA „Firma L4”

Atzinuma izdošanas vieta	Talsos
2011.gada 07. novembrī	Nr. 185
1. Objekta nosaukums	Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā
2. Objekta adrese	Dundaga, Dundagas novads
3. Objekta īpašnieks	Dundagas novada pašvaldība, reģ.Nr.90009115209, Pils ielā 5-1, Dundaga, Dundagas novads
4. Iesniegtie dokumenti	4.1.plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.109-2011 no 31.10.2011. kopija, 4.2. zemes robežu plāna kopija, 4.3. 03.11.2011. pieteikums Nr.22470
5. Apsekojums veikts	07.11.2011. Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārstes S.Martinova, (datums, amats, vārds, uzvārds) sert.Nr.64696
6. Konstatēts	Paredzēta sadzīves kanalizācijas spiedvada jaunbūve, ūdensapgādes tīklu jaunbūve un rekonstrukcija, sadzīves kanalizācijas pašteses tīklu jaunbūve Dundagā. Zemes gabala novietne un situācija- Dundagas ciema teritorija.
NOSACĪJUMI	
1. Izstrādāt projekta dokumentāciju atbilstoši 01.04.1997. LR MK noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” un LBN 202-01 “Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, ievērojot objekta funkcionālās īpatnības un higiēniskās prasības. Paredzēt objekta plānojuma, inženiertīklu iekārtojuma un to izolācijas atbilstību spēkā esošiem būvniecības normatīviem.	
2. Objektu būvniecības darbiem izmantot Latvijā un Eiropas Savienībā sertificētus, cilvēku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgus materiālus, ievērojot arī 27.03.2001. LR MK noteikumu Nr. 142 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 “Būtiskas prasības būvēm” IV. nod. “Higiēniskums, nekaitīgums cilvēka veselībai un videi” prasības.	
3. Veicot ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un būvniecību, dzeramā ūdens kvalitāti nodrošināt atbilstoši LR MK 29.04.2003. noteikumos Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām.	
4. Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, paredzēt 01.02.2000.LR MK noteikumu Nr. 38 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasību ievērošanu.	
5. Ap ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un tīklu elementiem paredzēt ekspluatācijas aizsargjoslas saskaņā ar LR MK 10.10.2006. noteikumu Nr. 833 „Ekspluatācijas aizsargjoslu noteikšanas metodika gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem” prasībām.	

6. Tīklu izvietojumu un minimālos attālumus starp dažādām inženierkomunikācijām noteikt saskaņā ar 28.12.2004. LR MK noteikumu Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās." noteiktajām prasībām.	
7. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, lietus ūdeņu, sniega kušanas ūdeņu noteci, atkritumu savākšanu un utilizāciju atbilstoši higiēnas un vides aizsardzības prasībām.	
Izpildītājs	Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste Svetlana Martinova
	(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)
	(paraksts)

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Z.v.



Dace Roze  
(vārds, uzvārds)

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv

lattelecom

## TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/32/44

Talsi

Datums: 23.11.2011 Pamatojums: 16.11.2011. pieteikums 37.6-1/32/44 TN saņemšanai

Pieprasītājs: SIA "Firma L4", Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 Kontakttālrunis: 29222756  
Maija  
Ozoliņa

Zemes kadastra Nr. 88500200486; 88500200463; 88500200462; 88500200483; 88500200459; 88500200068;  
88500200278; 88500200053; 88500200466; 88500200472; 88500200492; 885002004719;  
88500200421; 88500200422; 88500200456; 885002004576; 88500200455; 88500200458;  
88500200468.

Objekta adrese: Dundagas novads, Dundaga – Brīvības, Puķu, Upes, Īsā, Skolas, Dakterlejas, A.Upīša,  
Liepu, Bērzu, Lauku, Kr.Barona, Meža, Uzvaras un Priedaines ielas.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:  
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība

## TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas : Sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem; ar ievadiem dzīvojamo ēku iekšējās; ar sadales kastēm un sadales skapjiem. Apakšzemes kabeļu trases. Piekārto kabeļu trases. Maģistrālā optiskā kabeļa trase.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektā paredzēt pasākumus minētā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam.
2.	Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas precizēt esošos SIA "Lattelecom" apakšzemes kabeļus un uzņemt tos uz topogrāfiskām kartēm.
3.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 29185477). Pirms rakšanas darbu uzsākšanas izņemt rakšanas darbu atļauju SIA "Lattelecom", Talsos, Lielā ielā 4.
4.	Ja sakaru komunikācijas traucē veikt būvniecības darbus, paredzēt to pārlikšanu, katru gadījumu saskaņojot ar Lattelecom un paredzēt darbu finansēšanu. Izstrādājot projektu ievērot Latvijas valsts Likumu par Aizsargjoslām 14.pantu „Aizsargjoslas par sakaru līnijām” 1.pantu ar 1.apakšpunktu
5.	Ja elektronisko sakaru apakšzemes komunikāciju izbūves gaitā esošo sakaru tīkla elementu drošība un saglabāšana (4.punkta) prasības nav iespējamas, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par telekomunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom
6.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu.
7.	Saglabāt esošās GVL trases, nodrošināt tās vertikālos un horizontālos gabarītus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Nepieciešamības gadījumā paredzēt GVL trašu pārvietošanu ārpus būvniecības darbu zonas. Ja nepieciešama esošā tīkla pārbūve vai pārvietošana, iekļaut prasību pirms tehniskā projekta saskaņošanas ar LTC RBAD noslēgt rakstisku vienošanos par tīkla pārvietošanas vai pārbūves juridiskajiem un finansiālajiem nosacījumiem (izņemot gadījumus, kad LTC tīkla pārvietošanas nosacījumi ir atrunāti

SIA Lattelecom  
Vienotais reģ. nr. 40003052786  
PVN reģ. nr. LV40003052786



Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011  
Tālr.: +371 67055000  
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv  
www.lattelecom.lv

	atsevišķā vienošanās dokumentā starp LTC RBAD un pasūtītāju, vai saņemti LTC RBAD vadības īpaši norādījumi.
8.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Talsi, Lielā ielā 4, tālr. 29185477.
9.	
10	

Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. Liju Daumanti, SIA "Lattelecom" līniju uzraudzības inspektori, Talsi, Lielā iela 4, tālr. 29185477
- 2.
- 3.
- 4.

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama

Talsi, lielā iela 4, L.Daumantai, tālr. 29185477

Tehniskos noteikumus sagatavoja

SIA Lattelecom

amats, tālrunis:

Datums:

Paraksts:

L.Daumanta, līniju uzraudzības inspektors, tālr.29185477

23.11.2011





**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS  
KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES  
TALSU DAĻA**

K.Valdemāra ielā 94, Talsi, LV-3201, fakss 63223212, e-pasts [talsi@vugd.gov.lv](mailto:talsi@vugd.gov.lv), tālrunis 632 91826

Talsos

28.11.2011. Nr. 22/12.6-90

Uz 08.11.2011. Nr. 1082

SIA „Firma L4”,  
Jelgavas iela 90, Rīga,  
LV- 1004


┌ Par ugunsdrošības tehniskajiem noteikumiem

Izskatot Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”, paskaidrojam, ka saskaņā ar 2009.gada 7.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 299 “Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr. 112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 43<sup>1</sup> punktu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Tehniskos noteikumus būvprojektēšanai izsniedz, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. Normatīvie akti, kas attiecas uz augstāk minēto objektu, nenosaka tehnisko noteikumu saņemšanu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Daļas komandieris,  
kapteinis

A.Zutis

Grinbergs,  
63291825, [gints.grinbergs@vugd.gov.lv](mailto:gints.grinbergs@vugd.gov.lv)



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI

Kurzemes reģions

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Ventspils iela 105, Kuldīga, LV-3300 Tālr.: 6 33 50262 Fakss: 6 33 50266 www.lvceļi.lv

Kuldīgā 08.12.2011.

Nr. 4.4-127.

**SIA „Firma L4”  
Projektu vadītājam  
M.Ozoliņai  
Jelgavas iela 90,  
Rīga, LV-1004**

### TEHNISKIE NOTEIKUMI

**ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un jaunbūves projekta izstrādei pie valsts reģionālā autoceļa P125 „Talsi-Dundaga-Mazirbe” un pie valsts vietējiem autoceļiem V1307 „Ventspils-Dundaga-Melnšils” un V1368 „Dundaga-Tingere-Tiltiņi” Dundagas novada Dundagas ciemā**

**Tehniskie noteikumi izdoti:** SIA „Firma L4”, reģ.nr. 40003236001, adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV – 1004.

**Objekta adrese:** Dundagas novada Dundagas ciems, valsts reģionālais autoceļš P125 „Talsi-Dundaga-Mazirbe” (Talsu iela) un valsts vietējie autoceļi V1307 „Ventspils-Dundaga-Melnšils” (A.Upīša iela) un V1368 „Dundaga-Tingere-Tiltiņi” (Brīvības iela).

#### **Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:**

1. Ūdensvada un kanalizācijas tīkli jāizvieto saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1069 (28.12.2004) „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklus atļauts izvietot pie valsts autoceļiem sekojošā attālumā:
  - 2.1. Ja ceļš ir ar nomali, tad aiz ceļa nomales šķautnes malas + attiecīgo tīklu aizsardzības josla;
  - 2.2. Ja ceļš robežojas ar ietvi (kas atdalīta ar paaugstinātu bortu) tad aiz brauktuves malas + attiecīgo tīklu aizsardzības josla;
3. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu akas vai citas konstrukcijas paredzēt aiz valsts autoceļa nomales šķautnes.
4. Šķērsojot valsts autoceļus ūdensvada tīklu ieguldīšana jāparedz, pēc iespējas, perpendikulāri ceļa asij (šķērsojot autoceļu 90<sup>0</sup> leņķī).
5. Šķērsojot valsts autoceļus, komunikācijas paredzēt ne tuvāk par 20m uz katru pusi no caurtekām, tiltiem un ne tuvāk par 10m no krustojumiem ar citiem valsts ceļiem.



6. Ūdensvada tīklu ieguldīšana zem autoceļa, ieskaitot nomales vai ietves, atļauta tikai ar caurdures metodi.
7. Ceļu konstruktīvo elementu robežās un 1m uz katru pusi komunikācijas jāievieto aizsargapvalkā.
8. Ūdensvads jāparedz vismaz 1,0m dziļumā zem sāngrāvja gultnes vai zemes virsmas atzīmes.
9. Ūdensvada bojājuma gadījumā, zem valsts autoceļa, būs aizliegts uzlauzt autoceļa segumu vai nomales.
10. Pie komunikāciju ieguldīšanas darbiem nedrīkst tikt bojāta vai ierobežota esošā ūdens novadīšanas sistēma.
11. Visus projektēšanas un būvniecības darbus pasūtītājs veic par saviem līdzekļiem.
12. Būvprojektu izstrādāt uz teritorijas topogrāfiskā plāna LKS – 92 koordinātu sistēmā.
13. Būvprojekts jāsaskaņo ar valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļu: Talsi, K.Mīlenbaha iela 25, tel: 63224077.
14. Nododot būvprojekta Ģenerālplānu (papīra un digitālā veidā), t.sk., trases plānu digitālā veidā, kā arī aktualizētu (ne vecāku par gadu) teritorijas topogrāfisko plānu digitālā veidā uz informācijas nesēja (dwg. vai dgn. formātā).
15. Vienu mēnesi pirms paredzamās būvdarbu uzsākšanas jāizņem BŪVATĻAUJA Valsts autoceļu būvniecības un rekonstrukcijas darbiem VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļā.
16. Pēc būvdarbu pabeigšanas VAS „Latvijas Valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļā jāsaņem ATZINUMS par paveiktajiem darbiem.
17. Tehniskie noteikumi ir derīgi līdz 2012.gada 30.decembrim. Ja šajā laika periodā no tehnisko noteikumu izsniegšanas dienas netiek izstrādāts projekts, vismaz skiču stadijā, tie zaudē spēku.

Kurzemes reģiona direktors



M.Kramēns

Sagatavoja A.Gailums  
63350264, 26332165  
[aigars.gailums@lvceli.lv](mailto:aigars.gailums@lvceli.lv)



LATVIJAS REPUBLIKA

## VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīgā

08. 11. 2011. Nr. 05-08/ 2481  
Uz 02. 11. 2011. Nr. 1053  
(Reģistrēts VKPAI 02.11.2011. Nr. 5645)

SIA „Firma L4”  
(reģistrācijas Nr. 40003236001)  
Jelgavas ielā 90,  
Rīgā, LV-1004

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības  
(īpašie noteikumi) projektam „Ūdenssaimniecības  
pakalpojumu attīstība Dundagā”

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir saņēmusi un izskatījusi Jūsu 2011. gada 2.novembra vēstuli un tai pievienotos materiālus ar lūgumu izsniegt nosacījumus projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā”.

Izvērtējot iesniegtos materiālus un pārbaudot Inspekcijas rīcībā esošo informāciju konstatēts, ka plānotie darbi paredzēti valsts nozīmes arheoloģisko pieminekļu Kalna dārzpilskaļns (valsts aizsardzības Nr. 2200), Dundagas baznīcas senkapī (valsts aizsardzības Nr. 8730), Dundagas viduslaiku pils (valsts aizsardzības Nr. 2199), Dundagas pilskaļns (valsts aizsardzības Nr. 2198), kā arī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu Dundagas luterāņu baznīca (valsts aizsardzības Nr.6738), Dundagas pils (valsts aizsardzības Nr. 6739), Parks (valsts aizsardzības Nr. 6740) aizsardzības zonā.

Pamatojoties uz likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 22. un 23.pantu, Inspekcija kultūras mantojuma aizsardzības aspektā skolas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšanai izvirza šādus nosacījumus:

1. tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā norādīt iepriekš minētos valsts aizsargājamās kultūras pieminekļus, kuru aizsardzības zonā plānoti ūdensvada un kanalizācijas trases ierīkošanas darbi, kā arī atzīmēt, ka zemes rakšanas darbu laikā Pils ielā un Pils ielas savienojumā ar E.Dinsberga ielu būs nepieciešams nodrošināt arheoloģisko uzraudzību, kas, atsedzoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģisko izpēti;
2. tehniskā projekta grafiskajos materiālos īpaši atzīmēt trases posmus Pils ielā un Pils ielas savienojumā ar E.Dinsberga ielu kā vietas, kur zemes rakšanas darbu laikā būs nepieciešams nodrošināt arheoloģisko uzraudzību, kas, atsedzoties nozīmīgām arheoloģiskām liecībām, aizstājama ar arheoloģisko izpēti.

Būvprojekts noformējams atbilstoši Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 85. punkta nosacījumiem un tehniskā projekta stadijā saskaņojams Inspekcijā.

Saskaņošanas gadījumā Inspekcija patur vienu būvprojekta eksemplāru.

Ar cieņu,

Inspekcijas vadītāja vietnieks

J. Rādiņš